

奈 企 第 号  
令 和 年 月 日

受付番号 No. ○○

## 地下埋設物事前調査協議に伴う回答書

奈良市公営企業管理者  
池田 修

1 受付年月日

令和 年 月 日

2 地下埋設物の有無

有

無

3 申請者

○△□設備会社

4 地下埋設物調査担当者

〒630-8001

奈良市法華寺町264番地1

奈良市企業局 事業部 下水道事業課

下水道計画係

TEL 0742-34-5276(直通)

34-5200(代表)

5 工事等に対する注意事項(保安措置に対する注意事項)

工事着手前に現場立会を行いますので、事前に当課までご連絡をお願いします。

現場立会は特に必要がないと思われませんが、工事施工時に問題が生じる場合は立会  
依頼して下さい。

公共下水道管及び取付管に対し、十分留意し施工して下さい。  
なお、管の破損等が発生した場合は、当課係員立会のもと、原状復旧をお願いします。

下水道本管及び取付管の周囲50cmの掘削は、手掘りで行って下さい。

この地域は、下水道管の施工年度が古く老朽化しています。  
工事の際は細心の注意を払い、下水道本管及び取付管の周囲50cmの掘削は、手掘りで行って下さい。  
また、合流式下水道の地域のため、街渠柵からの取付管にも注意して下さい。

万一、下水道関連の疑問管を発見した場合は、当課までご連絡をお願いします。

※ この協議回答から1年間を経過し工事着手する場合は再協議願います。

6 その他参考事項

---

---

---

---